ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Испытательный Лабораторный Центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"
Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 3, тел.: +7 (343) 362-86-86
e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1056603530510 ИНН 6670081969

Адреса мест осуществления деятельности: 620075, РОССИЯ, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Мичурина, 91, тел.: (343) 350-10-37, e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru; 620078, РОССИЯ, Свердловская область, Екатеринбург, пер. Отдельный, 3, тел.: 8 (343) 362-86-86, e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510116

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", Руководитель ИЛЦ

_____ **И.В. Чистякова**
МП

26.08.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 66-01/18400-25 от 26.08.2025

1. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "ГАММАПЛИТ"
(ИНН 6686113616 ОГРН 1196658015663) тел: +7 3433767777, email: gammaplit@yandex.ru

2. Юридический адрес: 620012, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Краснознаменная, стр. 4а, офис 4
Фактический адрес: 620012, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Краснознаменная, стр. 4а, офис 4

3. Наименование образца испытаний, описание: Бетон мелкозернистый для изготовления плит бетонных тротуарных, дата изготовления: 01.06.2025; упаковка: В упаковке;
НД на продукцию: Плиты бетонные тротуарные. Технические условия(ГОСТ 17608-2017)

4. Изготовитель: ООО "ГАММАПЛИТ"
Юридический адрес: 620012, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Краснознаменная, стр. 4а, офис 4
Фактический адрес: 624003, Свердловская обл, г.о. Арамильский, г Арамиль, ул Гарнизон, зд. 3В
Производственный объект
Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: Производственный объект,
624003 Свердловская обл, г.о. Арамильский, г Арамиль, ул Гарнизон, зд. 3В

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 31.07.2025 13:00

Ф.И.О., должность: Быстрых Л. Б. Эксперт ОС "ИННСТРОЙСЕРТ"
При отборе присутствовал(-и): Булдаков Александр Валентинович Главный технолог

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.08.2025 11:15

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

7. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №16/2359 от 5 августа 2025 г.
Заявление (заявка) №66-20/6265-2025 от 01 августа 2025 г.

8. Дополнительные сведения:
Акт отбора №12 от 31 июля 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

10. Код образца (пробы): 66-01/18400-03-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов;
МИ 40151.16397/RA.RU.311243-2015 Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "ПРОГРЕСС"

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы электронные, NP	Q94026212
2	Установки спектрометрические, МКС-01А "МУЛЬТИРАД"	1403

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 620075, РОССИЯ, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Мичурина, 91
Отдел экспертиз физических и радиационного фактора
Образец поступил 07.08.2025 15:30
дата начала испытаний 20.08.2025 09:00, дата окончания испытаний 21.08.2025 10:48

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Удельная активность Калия-40	Бк/кг	180,3±65,1	Не нормируется	МИ 40151.16397/RA.RU.311243-2015
2	Удельная активность Радия-226	Бк/кг	9,3±4,9	Не нормируется	МИ 40151.16397/RA.RU.311243-2015
3	Удельная активность Тория-232	Бк/кг	Менее 8	Не нормируется	МИ 40151.16397/RA.RU.311243-2015
4	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	25,6±8,8	Не более 370	ГОСТ 30108-94

Ответственный за оформление протокола:
В.А. Коршунов, Врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 66-01/18400-25 от 26.08.2025

Протокол испытаний № 66-01/18400-25 от 26.08.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)